



УТВЕРЖДАЮ

Т.Е. ВОРОНИНА

Подпись (расшифровка подписи)

АКТ

Проверки пожарной безопасности и электробезопасности (искусственной) новогодней ёлки
«07» ДЕКАБРЯ 2023 г.

Председатель комиссии:

Заведующий: Т.Е.Воронина

Члены комиссии:

Завхоз: Т.В.Храброва

Рабочий по обслуживанию здания: Е.А.Храбров


Произвела проверку пожарной безопасности ёлочных украшений и электрогирлянды новогодней ёлки, установленной в актовом зале детского сада (1-й этаж).

Комиссия отмечает:

1. Ёлка искусственная заводского изготовления установлена на прочном устойчивом основании. 2. Электрогирлянда ME63 ОП.019 заводского изготовления сертифицирована к применению, запитывается от сети 220В через сетевой фильтр, отвечает требованиям электробезопасности и смонтирована согласно Правилам устройства электроустановок (ПУЭ). 3. Ёлочные украшения заводского изготовления из негорючего материала отвечают требованиям Правил пожарной безопасности в РФ. 4. Помещение обеспечено огнетушителем ОП-4(3) с действующим сроком применения.

Комиссия постановила: техническое состояние новогодней ёлки отвечает требованиям Правил пожарной безопасности в РФ, и правил устройства электроустановок (ПУЭ). Ёлка может быть использована для проведения новогодних мероприятий в период новогодних утренников.

Председатель комиссии: _____  Т.Е.Воронина

Члены комиссии: _____  Т.В.Храброва

_____  Е.А.Храбров