

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 8 «Солнышко» город Инза

Утверждаю

Заведующая МКДОУ д-с № 8 «Солнышко»

Т. Е. Воронина

2023 г.



Акт

проверки сети внутреннего противопожарного водопровода, работоспособности и комплектации пожарного крана.

Мы, комиссия, в составе:

Заведующей д-с № 8 «Солнышко» Т. Е. Ворониной,

Завхоза д-с № 8 «Солнышко» Т. В. Храбровой,

Рабочего по обслуживанию здания д-с № 8 «Солнышко» Е. А. Храброва

Произвела проверку внутреннего противопожарного водопровода,
работоспособности и комплектации пожарного крана и установила:

1. Пожарный водопровод и кран ПК-1 укомплектован рукавом и краном
диаметром -50 мм.

2. Рукав присоединен к стволу и пожарному крану и проверен на
работоспособность путем пуска воды, высота струи 12 метров, длина 20
метров, признан годным к дальнейшей эксплуатации.

Заведующая д-с № 8 «Солнышко» Т. Е. Воронина

Завхоз д-с № 8 «Солнышко» Т. В. Храброва

Рабочий по обслуживанию здания

д-с № 8 «Солнышко» Е. А. Храбров